

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение «Основная
 общеобразовательная школа с. Николаевка»
 Приморского края
 28.03.2022г № 18
 на № _____ от _____
 692566 Приморский край Михайловский район
 с. Николаевка, ул. Ленинская 84-а
 тел.:(42346)3-31-41

**Информация
 о проведенных контрольных мероприятиях за 2021 год**

Наименование органа государственной власти, осуществляющего проведение контрольного мероприятия;	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольных мероприятий
Прокуратура ПК Михайловского муниципального района	Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму	19.03.2021	Отсутствие пролета в периметральном ограждении	Целостность периметрального ограждения восстановлена
ОНД и ПР ММР	Постановление № 0019	29.03.2021	Отсутствие исполнительной документации на установку и системы противопожарной защиты объекта (проектно- сметная документация); отсутствие средств индивидуальной защиты; отсутствие пропитки огнезащитным составом.	Документацию восстановить невозможно – планируется капитальный ремонт ОПС на 2022- 2023 гг.; закуплено средство индивидуальной защиты; пропитка огнезащитным составом не требуется, исходя из категории опасности объекта (Четвёртая).
Прокуратура ПК Михайловского муниципального района	Об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности	30.03.2021	1. Отсутствие исполнительной документации на установку и системы противопожарной защиты объекта; 2. Отсутствие средств индивидуальной защиты органов	1. По данному вопросу было выставлено Предписание № 54/1/1 Отдела пожарного надзора ММР, срок устранения – 01.08.2021г., на основании которого состоялось судебное заседание 24.11.2020г. по

				<p>дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;</p> <p>3. Отсутствует пропитка огнезащитным составом конструкции кровли.</p>	<p>делу об административном правонарушении и вынесено Постановление об уплате штрафа в размере 5000 рублей. Штраф оплачен в установленный срок.</p> <p>Работы по устранению нарушения ведутся: планируется капитальный ремонт ОПС на 2022-2023 гг.</p> <p>2. Приобретен Самоспасательный фильтрующий газодымозащитный комплект ГДЗК-ЕН.</p> <p>3. пропитка огнезащитным составом не требуется, исходя из категории опасности объекта (четвёртая).</p>
<p>Прокуратура ПК Михайловского муниципального района</p>	<p>Об устранении нарушений законодательства об образовании</p>	<p>31.03.2021</p>	<p>Отсутствие на сайте школы информации о приеме детей в 1 класс; отсутствие информации о количестве мест в 1 классе; отсутствие распорядительного акта органа местного самоуправления района о закреплении образовательной организации за конкретной территорией муниципального района.</p>	<p>Размещен коллективный договор и все изменения к нему.</p>	
<p>Прокуратура ПК Михайловского муниципального района</p> <p>ОНД и ПР ММР</p>	<p>Об устранении нарушений трудового законодательства</p> <p>Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности</p>	<p>31.03.2021</p> <p>20.05.2021</p>	<p>На сайте школы не размещён Коллективный договор</p> <p>Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.</p>	<p>Проведено техническое освидетельствование автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 14.07.2021г.</p>	
<p>Прокуратура ПК Михайловского муниципального района</p>	<p>Об устранении нарушений бюджетного законодательства</p>	<p>27.05.2021</p>	<p>Не размещены отчеты о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2020 год</p>	<p>На сайте школы размещен «Отчет о результатах рассмотрения деятельности МБОУ ООШ с. Николаевка и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год».</p>	
<p>Прокуратура ПК</p>	<p>Об устранении нарушений</p>	<p>21.06.2021</p>	<p>1-9 классы не обеспечены</p>	<p>Учебники по данным предметам</p>	

Михайловского муниципального района	закона		учебниками по ИЗО, музыке, физической культуре и технологии.	закуплены в необходимом объеме.
Прокуратура ПК Михайловского муниципального района	Об устранении нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	22.06.2021	При исполнении некоторых контрактов, копии контрактов размещены в единой информационно системе позже установленного срока.	Приняты меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих в целях недопущения повторения подобных нарушений.
Прокуратура ПК Михайловского муниципального района	Протест на Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ООШ с. Николаевка от 09.01.2018г.	30.06.2021	<p>Не содержится в правилах:</p> <p>1. Положений о праве работников, не достигших возраста, дающего права на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.</p> <p>2. Информация об обязанности работников предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающих прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.</p>	Изменения в Правила внутреннего распорядка внесены.
Прокуратура ПК Михайловского муниципального района	Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов	30.06.2021	1. Отсутствует информационное табло (тактильная табличка) с наименованием учреждения, графиком работы и иной значимой информацией.	Все отсутствующие элементы приобретены и установлены (тактильная направляющая полоса будет размещена в ходе ежегодного ремонта).

		<p>выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>2. Отсутствует информационная меммосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании.</p> <p>3. Отсутствует тактильная направляющая полоса.</p>	
<p>Прокуратура ПК Михайловского муниципального района</p>	<p>Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму</p>	<p>30.06.2021</p> <p>Отсутствие в МБОУ ООШ с. Николаевка оборудованных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. № 1006, помещений для охраны с установленными в них систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны), основные выходы не оборудованы контрольно-пропускными пунктами, не оснащены стационарными или ручными металлоискателями (II и III категория).</p>	<p>С целью устранения нарушений, администратией района будут приняты меры к составлению на первоначальном этапе локально-сметных расчетов, после чего к обращению в представительный орган с заявкой на финансирование указанных мероприятий.</p> <p>С целью предотвращения нарушений МБОУ ООШ с. Николаевка планирует в течении двух лет провести работы, в соответствии с пунктом 11 9е) постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006.</p>
<p>ОНД и ПР ММР</p>	<p>Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности</p>	<p>30.08.2021</p> <p>Отсутствие исполнительной документации на установку и системы противопожарной защиты объекта (проектно-сметная документация)</p>	<p>Срок устранения нарушения – 01.08.2022г.</p> <p>Работы по устранению нарушения ведутся: планируется капитальный ремонт ОПС на 2022-2023 гг.</p>

И.О. директора МБОУ ООШ

Николаевка
МБОУ ООШ



Е.В. Мерчанская

